


Minimalna grubość G przegrody budowlanej dla klapy transferowej	Typ klapy	
	140	240
Kłapa bez akcesoriów	91	66
Kłapa z zamkiem wyzwalańa ręcznego	125	100
Kłapa z wskaźnikami krańcowymi	125	100
Kłapa z wskaźnikami krańcowymi i zamkiem wyzwalacza ręcznego	125	100
Kłapa z wyzwalaczem elektromagnetycznym	137	112
Kłapa z wyzwalaczem elektromagnetycznym i wskaźnikami krańcowymi	137	112

Minimalna grubość G przegrody budowlanej dla klapy transferowej osłoniętej z obu stron kratkami GHPV lub GPV-AG	Typ klapy	
	140	240
Kłapa bez akcesoriów	121	96
Kłapa z zamkiem wyzwalańa ręcznego	155	130
Kłapa z wskaźnikami krańcowymi	155	130
Kłapa z wskaźnikami krańcowymi i zamkiem wyzwalacza ręcznego	155	130
Kłapa z wyzwalaczem elektromagnetycznym	167	142
Kłapa z wyzwalaczem elektromagnetycznym i wskaźnikami krańcowymi	167	142

Minimalna grubość G przegrody budowlanej dla klapy transferowej osłoniętej z obu stron kratkami SAA	Typ klapy	
	140	240
Kłapa bez akcesoriów	111	86
Kłapa z zamkiem wyzwalańa ręcznego	145	120
Kłapa z wskaźnikami krańcowymi	145	120
Kłapa z wskaźnikami krańcowymi i zamkiem wyzwalacza ręcznego	145	120
Kłapa z wyzwalaczem elektromagnetycznym	157	132
Kłapa z wyzwalaczem elektromagnetycznym i wskaźnikami krańcowymi	157	132

Minimalna grubość G przegrody budowlanej dla klapy transferowej osłoniętej z jednej strony kratką GHPV lub GPV-AG i z drugiej strony kratką SAA	Typ klapy	
	140	240
Kłapa bez akcesoriów	116	91
Kłapa z zamkiem wyzwalańa ręcznego	150	125
Kłapa z wskaźnikami krańcowymi	150	125
Kłapa z wskaźnikami krańcowymi i zamkiem wyzwalacza ręcznego	150	125
Kłapa z wyzwalaczem elektromagnetycznym	162	137
Kłapa z wyzwalaczem elektromagnetycznym i wskaźnikami krańcowymi	162	137



**UWAGA:**

- Należy przestrzegać wszystkich wymagań zawartych w Instrukcji Montażu i Użytkowania klapy

	Data	Nazwisko	NAZWA RYSUNKU	MATERIAŁ
Rysował	05-05-15	A.Szarycki	Minimalna grubość przegrody budowlanej dla montażu klap 140 lub 240 z akcesoriami	
Sprawdził	05-05-15	P.Halewski		
 CIAT Sp z o.o. Oddział GRYFIT ul. Chmielewskiego 22 70-028 Szczecin tel. (+48 91) 432 35 20, fax. (+48 91) 432 35 36			NUMER RYSUNKU	A3
			<b>P519-702</b>	SKALA
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIAT SP. Z O.O. KOPIOWANIE TEGO RYSUNKU BEZ NASZEJ ZGODY JEST ZABRONIONE				